

**Нормы пожарной безопасности НПБ 103-95**  
**"Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования"**  
(утв. Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 31 января 1995 г. N 5)

Дата введения 1 марта 1995 г.  
Вводятся впервые

Настоящие нормы устанавливают требования пожарной безопасности при устройстве и размещении торговых павильонов и киосков на территории Российской Федерации и являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и ведомственной принадлежности.

Нормы не распространяются на торговые киоски и лотки, размещаемые внутри зданий и сооружений.

При проектировании **павильонов**, помимо настоящих норм, необходимо руководствоваться СНиП 2.01.02-85\*, СНиП 2.08.02-89\*, СНиП 2.07.01-89\* и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, применительно к зданиям для предприятий торговли.

## 1. Общие требования

1.1. Степень огнестойкости торговых **киосков** и одноэтажных павильонов площадью 20 м<sup>2</sup> и менее не регламентируется. Степень огнестойкости, допустимое число этажей и площадь этажа (пожарного отсека) торговых павильонов большей площади следует определять по действующим строительным нормам и правилам применительно к зданиям для предприятий торговли.

1.2. Павильоны и киоски, предназначенные для торговли горючими жидкостями или газами, следует выполнять I, II, IIIa степеней огнестойкости, как правило, отдельно стоящими или в группе с киосками, торгующими аналогичными товарами.

1.3. Внутренние запоры, устанавливаемые на дверях и используемые в период нахождения в сооружении людей, должны быть легкооткрываемыми.

1.4. Отопление киосков, устанавливаемых в населенных пунктах, следует устраивать электрическое (с применением масляных радиаторов, греющих панелей), паровое или водяное.

В киосках, устанавливаемых вне населенных пунктов, допускается устройство печного отопления.

1.5. Электрооборудование **киосков** должно соответствовать требованиям ПУЭ.

Электросветильники следует использовать с защитными колпаками (с лампами накаливания) или бесстартерные (с люминесцентными лампами).

Для обесточивания электрической сети **павильона** или киоска и группы сооружений должно быть установлено на несгораемом основании отключающее устройство.

1.6. Киоски следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).

1.7. В каждом киоске должно быть не менее двух огнетушителей.

## 2. Размещение киосков и павильонов

2.1. Места размещения павильонов и киосков подлежат согласованию в порядке, установленном местными органами власти.

2.2. На отведенной территории допускается установка **киосков**, а также одноэтажных **павильонов** площадью 20 м<sup>2</sup> и менее группами. В одной группе может размещаться не более 10 сооружений I, II, III, IIIa степеней огнестойкости или 6 - IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости. Расстояния между ними в группе не нормируются.

2.3. Расстояние между группами, указанными в п.2.2. настоящих норм, между павильонами площадью более 20 м<sup>2</sup>, а также между павильонами и киосками, предназначенными для продажи горючих жидкостей и газов (независимо от их площади), следует принимать в соответствии с таблицей.

**Таблица**

Степень огнестойкости сооружений в группе	Расстояние, м, при степени огнестойкости киосков	
	I, II, III	IIa, IIIб, IV, IVa, V
I, II, III	6	8
IIIa, IIIб, IV, IVa, V	8	10

**Примечание.** При наличии в группе киосков и павильонов различных степеней огнестойкости расстояние от группы до соседних зданий принимается по сооружению, имеющему наиболее низкую степень огнестойкости.

2.4. Расстояния от отдельно стоящих **киосков (павильонов)** и групп сооружений, указанных в п.2.2, до жилых, общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий и до производственных зданий, а также между торговыми павильонами площадью более 20 м<sup>2</sup> принимаются в соответствии с нормами по планировке и застройке городских и сельских поселений.

2.5. Места сбора сгораемых отходов следует размещать на расстоянии не менее 15 м от киосков и павильонов.

2.6. Помещения для хранения упаковочных материалов и инвентаря следует предусматривать площадью не более 5 м<sup>2</sup>.

### Термины и определения

**Киоск** - одноэтажное сооружение общей площадью до 20 м<sup>2</sup>, предназначенное для оптовой или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения.

**Павильон** - сооружение, предназначенное для оптовой или розничной торговли, с обслуживанием покупателей внутри помещения.